



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00674/22

Серия **RU** № **0365016**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт. 2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожзавод". Место нахождения (адрес юридического лица): 344079, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 63, квартира 66. Адрес места осуществления деятельности: 344023, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Страны Советов, дом 28А, Литера И. Основной государственный регистрационный номер: 1166196110640. Телефон: +7 8632363606. Адрес электронной почты: mail@zavodpo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожзавод". Место нахождения (адрес юридического лица): 344079, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 63, квартира 66. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344023, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Страны Советов, дом 28А, Литера И.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДПМД1-60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМДО1-60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, двупольные глухие типа ДПМД2-60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМДО2-60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 1200 мм до 2150 мм, толщиной дверного полотна не менее 67 мм, остекление - стекло многослойное пожаростойкое марки «РЕФРАГЛАСС EIW 60» (ТУ 5923-001-02543319-2016) толщиной 26 мм, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 25.12.10-001-05661189-2021 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ, ГЛУХИЕ И С ОСТЕКЛЕНИЕМ ДО 25%». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 205-С/ТР-22 от 14.02.2022 года, № 206-С/ТР-22 от 14.02.2022 года, № 207-С/ТР-22 от 14.02.2022 года, № 208-С/ТР-22 от 14.02.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 713-АСП/21 от 26.10.2021 г. от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 0881476.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость" (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости - EI60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881476.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.02.2022

ПО

14.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Водосвалов Денис Сергеевич
(ф.и.о.)

Байгушкин Денис Николаевич
(ф.и.о.)